



BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 1084 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Nordiska Skorstensprodukter AB

Box 89, 468 22 VARGÖN

Tel: +46 (0)521 65 999

E-post: ulf.johnson@napab.se

Hemsida: nspab.se

Johnsons Tätningssmassa

Produktbeskrivning

Tätningssmassa av mineralbruk

Avsedd användning

För skydd mot uppkomst av brand. Invändig tätning av befintliga murade rök- och ventilationskanaler samt tätning av fogar och sprickor i eldfast sten i eldstäder och ugnar. Produkten är provad för rökgastemperatur upp till 450 °C och i rökkanaler täthetsklass N1.

Omfattning

Johnsons Tätningssmassa

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand 3. Skydd medhänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Skorstenar, Allmänt	5:4251
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256
Soteld	5:4257
Rensning och inspektion	5:428

Godkännandet gäller även för tätning av befintlig rökkanal med skiljevägg ned till 60 mm tjocklek eller som inte är murad i förband enligt anvisningar i arbetsbeskrivning.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Certifieringsorgan:

Byggproduktcertifikat nummer:

Kontrollorgan:

Nordiska Skorstensprodukter AB

Johnsons Tätningssmassa

8318

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-

Kiwa Sverige AB

1084

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **nr 264-15**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2022-12-22 samt kontrollanvisning AVL-UJ15.33.U1 daterad 2015-09-18.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta byggproduktcertifikat.

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakningskontroll.

Tillhörande handlingar

Arbetsbeskrivning "Johnsons TÄTNINGSMASSA", med datum: 2012-05-10.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport – Termisk och mekanisk provning med ID nr: UJ.12.04.2.U1

Originalreceptur Kod 2101005096

Kontrollrapport KIWA 2022-12-12

Kommentarer

Byggproduktcertifikatet gäller under förutsättning att:

Johnsons Tätningssmassa ska appliceras av NSP AB godkänd person för detta arbete.

Otätheter som beror på konstruktiva fel hos skorstenen, såsom felaktigheter vid bjälklagsgenomgångar, sönderbrytningar vid upplag och fästen, öppna hål och större sprickor avhjälpas genom särskilda åtgärder före behandling med Johnsons Tätningssmassa.

Övertryck inte råder i rökkanalen gentemot omgivande utrymme där personer vistas.

Beslutsdatum: 2022-12-22

Diarienummer: 299-2022

Giltigt till: 2027-12-22

Tidigare diarienummer: 032-2017



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt